

Edificio e schema tipo

SI VEDA ANCHE LA TAVOLA 7.A IMPIANTI ELETTRICI

PARTICOLARE FISSAGGIO SU COPERTURA

Barra filettata (o tassello doppio filetto)

Profilo alluminio di fissaggio e tenuta

Guarnizione

Vetro

Cella PV

EVA

Tedlar

Scalfato alluminio interno al pannello

Guarnizione

Cornice pannello PV

Barra filettata (o tassello doppio filetto) per fissaggio su copertura inclinata in tegole.
Dimensioni profondità acciaio verificate considerando le specifiche del pannello montato e considerando una depressione non inferiore a 120kg/mq numero fissaggi non inferiore a 6 per pannello.

Mastice impermeabile

Fissaggio su struttura esistente (usare tassello specifico a doppio filetto in caso di tetto in legno)

Solco copertura esistente o nuovo in legno

L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI PUO' USARE UN SISTEMA DI FISSAGGIO EQUIVALENTE O SIMILE COMPATIBILE CON I PANNELLI EFFETTIVAMENTE FORNITI ED INSTALLATI

			STICR - CARBONIA via Ardego 17 - 09034 Carbonia (CT) - tel. 0781-672903 fax 0781-672943 www. area.sardegna.it email: protocollo.carbonia@area.sardegna.it		
azienda regionale per l'edilizia abitativa					
PROGETTO ESECUTIVO			CONTRATTO DI QUARTIERE 2 VIA SICILIA - MONTE ROSMARINO		
			OPERA B14 - D11 RECUPERO DEI "CAMERONI OPERAI" COMUNE DI CARBONIA		
DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTO ESECUTIVO			ing. Stefania Puscadeddu ing. Carla Sacchitella geom. Massimiliano Saiu ing. Andrea Branca		
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			ing. Alessio Pisu		
ELABORATO 7.B			TITOLO ELABORATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
SCALA 1:50			Data AGOSTO 2024	rev n° 1	data SETTEMBRE 2024
File:			Dis:		

UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

