

CUCINA - PIANO PRIMO

areazione a filo pavimento
0.24x2.10=0.50 mq
areazione a filo pavimento
1.20x0.45=0.54 mq
areazione a filo pav.
1.20x0.30=0.36 mq
deposito bombole GPL
areazione a filo pav.
2x1.20x0.30=0.72 mq

Ingresso Montacarichi
REI 120
Ripostiglio
Ripost.
Stoccaggio carrelli
Filtro aerato
Lavaggio stoviglie
Prep. e cottura diete
Cottura a vapore
Cottura
Preparazione vassoi personalizzati
Preparazione colazioni
Lavorazione carni
Ripost.
Filtro non aerato
REI 120
CELLA SAFO
CELLA ACQUE
CELLA POLI
CELLA ANTICELLA
Dispensa
Ufficio
Economo
Ingresso
W.C.
Spogliatoio
CENTRALE CONDIZ.
MAGAZZINO
CENTRALE TERMICA
SPOGL
DISIMP.
CENTRALE ELETTRICA
SOTTOSTAZIONE DI RISCALDAMENTO
Stoccaggio patate
CELLA VERDURE
Stoccaggio verdure
Preparazione verdure
Preparazione piatti freddi
Lavaggio tegami

PIANTA OPERE ESEGUITE

LEGENDA	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AD EFFETTO TYNDALL
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AD EFFETTO TYNDALL (posizionato nel vano tecnico del controsoffitto)
	DISPOSITIVO OTTICO DI RIPETIZIONE ALLARME
	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO AUTALIMENTATO
	COMANDO DI ALLARME
	CENTRALE DI CONTROLLO ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE
	SONDA PER LA RIVELAZIONE DI GPL
	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO FUGHE GPL
	CENTRALE RIVELAZIONE FUGHE GPL
	CORPO ILLUMINANTE CON INVERTER PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE DN 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE m 20,00
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO
	STRUTTURE VERTICALI MIN. EI 120
	QUADRO ELETTRICO
	ELETTROVALVOLA GPL A RIARMO MANUALE

LEGENDA	
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AD EFFETTO TYNDALL
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO AD EFFETTO TYNDALL (posizionato nel vano tecnico del controsoffitto)
	DISPOSITIVO OTTICO DI RIPETIZIONE ALLARME
	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO AUTALIMENTATO
	COMANDO DI ALLARME
	CENTRALE DI CONTROLLO ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE
	SONDA PER LA RIVELAZIONE DI GPL
	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO FUGHE GPL
	CENTRALE RIVELAZIONE FUGHE GPL
	CORPO ILLUMINANTE CON INVERTER PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	ESTINTORE A POLVERE
	ESTINTORE A CO2
	IDRANTE DN 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE m 20,00
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO
	STRUTTURE VERTICALI MIN. EI 120
	QUADRO ELETTRICO
	ELETTROVALVOLA GPL A RIARMO MANUALE